

Vandkvalitet.

De kommunale vandværker på Bornholms leverer drikkevand af en god kvalitet.

I henhold til vandforsyningsloven, skal der mindst en gang om året offentliggøres oplysninger om drikkevandets kvalitet.

I tabellen nedenfor vises vandets indhold af udvalgte parametre fra kvalitetskontrollen

- de udvidede analyser kan ses i sin helhed på hjemmesiden: www.bornholmsforsyning.dk

Har du spørgsmål til vandets kvalitet, så kontakt:

Bornholms Forsyning, Toftelunden 1A, 3790 Hasle

Tlf: 56 92 24 00. Mail: post@bornholmsforsyning.dk

År 2010	Aakirkeby Nylars Nexø * Svaneke	Allinge- Sandvig Olsker Sandkaas	Rø Gudhjem	Hasle Rutsker	Nyker **	Afgang vandværk max værdi	Enhed
dato	22.09.10	13.10.10	13.10.10	30.08.10	30.08.10		
Kimtal 22° C	1	1	1	<1	13	50	pr. ml
Kimtal 37° C	<1	<1	1	<1	1	5	pr. ml
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	<1	1	0	pr. 100 ml
E. coli	<1	<1	<1	<1	<1	0	pr. 100 ml
pH	7,6	7,7	7,4	7,5	7,3	7-8,5	-
Hårdhed	14	17	15	16	16	-	° dH
Nitrat	1	2	1	4	1	50	mg/l
Jern	0,03	0,09	<0,01	<0,01	0,02	0,1	mg/l
Mangan	<0,005	0,01	<0,005	<0,005	<0,005	0,02	mg/l
Klorid	43	28	21	21	17	250	mg/l
Fluorid	0,8	0,9	0,7	0,5	0,4	1,5	mg/l

)* Produktionen på Nexø vandværk blev nedlagt medio 2010, hvorefter alt vand til området produceres på Smålyngsværket

)** På Nyker Vandværk viste analysen først 1 coliform, men den opfølgende analyse viste <1.

Vandets hårdhedsgrad

Total hårdhedsgrad

0-4

4-8

8-12

12-18

18-30

over 30

Betegnelse

meget blødt

blødt

middelhård

temmelig hård

hård

meget hård

Kommunale vandforsyningsområder

